ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5CB8C42BB7F889D52DE32E54EFF5403C
Владелец: Бодрых Елена Анатольевна
Действителен: с 29.11.2022 до 22.02.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
652900, Кемеровская обл., Таштагольский район,
пгт. Мундыбаш, ул.Ленина,5, тел. 8(38473)6-38-40
e-mail: mshool15@rambler.ru
ОКПО 48625927, ОГРН 1024201962487
ИНН 4228006737 КПП 422801001
_____ №_____

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области-Кузбассу в
городе Таштаголе и Таштагольском
районеКуренкову П.А.

Отчет о проделанной работе

№ п/п	Замечание	Отчет о проделанной работе	Фотоотчет
1.	На потолке и стенах пищеблока имеется отслойка штукатурки, в дверных косяках – микротрещины и места отвалившейся штукатурки	Устранены все замечания, зачищены дефектные места, побелены и заштукатурены	
2.	В холодильнике для хранения яиц отсутствовала маркировка	Маркировка восстановлена	
3.	За решеткой вытяжки отсутствует сетка	Сетка имеется. Произведена обработка	
4.	С внешней стороны эмалированного таза имеется скол	Приобретено два пластиковых таза для замены, а также два комплекта пластиковых разделочных досок для замены деревянных	
5.	Отсутствует вытяжка над ванными в овощном цехе. Необходимо установить дополнительную вытяжку в моечном цехе столовой	По данному вопросу было направлено несколько запросов в организации на предоставление коммерческих предложений	

	посуды (или произвести замер эффективности работы вентиляции)	
6.	Открытая система подача воды в помещении пищеблока, необходимо установить теплообменник	Составлено ходатайство на начальника стороительного участка МКУ «Управления образования Таштагольского МР» Остроухову В.Л. Готовиться проект договора с ООО Энерго-мониторинг Сервис для проведения установки теплоообменника в школе.
7.	Устранить совмещение потоков в горячем цеху	Согласован с электриком вопрос о возможности подключения жарочного шкафа рядом с электросковородой, решается вопрос об установки дополнительной вентиляции.

Директор МБОУ СОШ № 15 Е.А. Бодрых